Федеральное государственное учреждение

«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~не соответствии~~) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **141-10-ЭЗ** дата **22.10.2018**

На основании заявления (№, дата)

Организация-изготовитель:
ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ»,
Адрес: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 1

Организация-получатель:
ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ»,
Адрес: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 1

Наименование продукции:
Изделия пенополистирольные для декоративной отделки «ЛЕПНИНАПЛАСТ»

Изготовлена в соответствии:
ТУ 5772-001-37593041-2012 «Изделия пенополистирольные для декоративной отделки «ЛЕПНИНАПЛАСТ»

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:
ТУ 5772-001-37593041-2012, регистрационные документы

Основанием для признания продукции соответствующей (~~не соответствующей~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:
Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 108-10-А от «15» октября 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	1	2
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	3	15
Индекс токсичности, %	91	80 - 120
Стирол, мг/м3	не обнаружен	0,002
Ксилол, мг/м3	0,006	0,1
Толуол, мг/м3	0,001	0,3
Формальдегид, мг/м3	не обнаружен	0,01

Область применения:
для теплоизоляции наружных и внутренних стен и потолков жилых, общественных, служебных и производственных помещений; архитектурно-декоративного оформления (отделки) бытовых помещений, интерьеров; фасадов и элементов зданий; ограждений, тротуарных конструкций; садово-парковых сооружений; ландшафтов, пешеходных дорожек

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке
Продукция:
Изделия пенополистирольные для декоративной отделки «ЛЕПНИНАПЛАСТ»
соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, разд. 6).

Начальник ИЛЦ **Э.П.Соловей**

Начальник отдела **И.И.Азаров**